

**EY – VAATIMUKSEN MUKAISUUS VAKUUTUS
EC – DECLARATION OF CONFORMITY**

ATEX Directive 94/9/EC

Valmistaja: HÖGFORS OY
Manufacturer:

Osoite: Örninkatu 15, PL 13, 24101 SALO FINLAND
Address:

Vakuuttaa, että
Herewith declares that

Palloventtiilit:	450 sarja/series	Antistaattisella rakenteella
Ball valves:	455 sarja/series	With anti-static construction
	459 sarja/series	
	465 sarja/series	

- täyttävät ATEX direktiivin 94/9/EY ja siihen liittyvien muutosten sekä ne voimaansaattettavien kansallisten säädösten määräykset.
- are in conformity with the provisions of the ATEX Directive (94/9/EC), as amended, and with national implementing legislation.

Ja lisäksi vakuuttaa, että
and furthermore declares that

- seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja (tai niiden osia/kohtia) on sovellettu:
- the following (parts/clauses of) harmonized standards have been applied:
SFS-EN 13463-1, SFS-EN 13463-5

Venttiiliin liitetyt laitteet (toimilaite, rajakytkin, asennoitin, jne.) täyttävät myös ATEX vaatimukset. Laitteiden vaatimuksenmukaisuusvakuutukset ovat liitteenä.
Equipment attached to valve (actuator, switch box, positioner, etc.) are in conformity with ATEX.
Declarations of conformity for this equipment are enclosed.

Laitteen ryhmä ja luokka:
Equipment group and category: II 2 GD


Suojauskeino muille kuin sähkölaitteille:
Protection concept of non-electrical components: c T6

Pintalämpötila ei riipu laitteesta itsestään, vaan prosessin ja ympäristön olosuhteista.
The surface temperature is not depending on the equipment itself, but on the process and ambient conditions.

Tekninen dokumentaatio ATEX/2 arkistoitu:
Technical File ATEX/2 is retained by: VTT, the Notified Body No. 0537

Dokumentaation viitetunnus:
Tech. File Ref.: ATEX/2

Salo, 11.3.2009


.....
Juhana Seitz
Tuotekehityspäällikkö
R & D Manager